



---

## **ZAŁĄCZNIK NR 1.5 do PFU**

### **Klimatyzator do serwerowni - 1 szt.**

---

#### **Wymagane parametry techniczne systemu klimatyzacji**

- urządzenie o wydajności chłodniczej minimum 5 KW;
- funkcja automatycznego kierowania nawiewu;
- system automatycznego, ponownego uruchomienia po zaniku prądu;
- zdalny sterownik bezprzewodowy;
- regulacja prędkości nawiewu;
- system klimatyzacji musi być przystosowany do pracy całorocznej.

#### **Wykonawca przeprowadzi następujące prace:**

- dostarczenie i montaż wewnętrznego i zewnętrznego urządzenia systemu klimatyzacji;
- wykonanie wszelkich prac budowlanych związanych z montażem urządzenia;
- podłączenie elektryczne urządzenia;
- wykonanie niezależnej linii elektrycznej zasilającą urządzenie;
- wykonanie instalacji chłodniczej;
- próby ciśnieniowe i próżni;
- napełnienie układu;
- wytworzenie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej.