



ZAŁĄCZNIK NR 1.4 do PFU

Klimatyzator do serwerowni

Wymagane parametry techniczne systemu klimatyzacji

- urządzenie o wydajności chłodniczej minimum 3 kW;
- funkcja automatycznego kierowania nawiewu;
- system automatycznego, ponownego uruchomienia po zaniku prądu;
- zdalny sterownik bezprzewodowy;
- regulacja prędkości nawiewu;
- system klimatyzacji musi być przystosowany do pracy całorocznej.

Wykonawca przeprowadzi następujące prace:

- • dostarczenie i montaż wewnętrznego i zewnętrznego urządzenia systemu klimatyzacji;
- • wykonanie wszelkich prac budowlanych związanych z montażem urządzenia;
- podłączenie elektryczne urządzenia;
- wykonanie niezależnej linii elektrycznej zasilającą urządzenie;
- wykonanie instalacji chłodniczej;
- próby ciśnieniowe i próżni;
- napełnienie układu;
- wytworzenie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej.