



UWAGI :

1. Ochrona przed dotykiem pośrednim – samoczynne wyłączenie zasilania (TN-S).
2. W rozdzielnicach RZS wykonać uziemienie przewodu PE, oporność uziomu $R < 30\Omega$.
3. Przewody instalacji są dostarczane są dostarczane łączne z wyposażeniem przepompowni.

OBIEKT	PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓWW W MIEJSCOWOŚCIACH RADOSZE, GĘSINIEC WIELKI, GĘSIKI, STARY DWÓR I BARCIANY, GM. SROKOWO.			
	PLAN WEWNĘTRZNEJ LINII ZASILAJĄCEJ PRZEPOMPOWNI PD1.			
RYSUNEK	Wersja: 2	Data: 12-09-2007	Skala: 1:1000	Nr rys: 3
	Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data i podpis
AUTOR	Projektant	mgr inż. Jan Kondak	SUW-51/93	