



- UWAGI :
1. Ochrona przed dotykem pośrednim – samoczynne wyłączenie zasilania (TN-S).
 2. W rozdzielnicach RZS wykonać uziemienie przewodu PE, oporność uziomu R<30Ω.
 3. Przewody instalacji są dostarczane łącznie z wyposażeniem przepompowni.

OBIEKT	PRZEPOMPOWNIĘ ŚCIEKÓWW MIEJSCOWOŚCIACH RADOSZE, GĘSINIEC WIELKI, GĘSIKI, STARY DWÓR I BARCIANY, GM. SROKOWO.			
	PLAN WEWNĘTRZNYCH LINII ZASILAJĄCYCH PRZEPOMPOWNIĘ PD2, PD3, PD4 I PD5.			
RYSUNEK	Wersja: 2	Data: 12-09-2007	Skala: 1:500	Nr rys: 2
	Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data i podpis
AUTOR	Projektant	mgr inż. Jan Kondak	SUW-51/93	