



WÓJT GMINY BARCIANY

Zał. Nr 2 do zapytania ofertowego
z dnia 30.12.2019 r.

WYKAZ BUDYNKÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z ZAKRESEM PRAC REMONTOWYCH KOMINÓW

L.p.	Adres położenia nieruchomości	Ilość najemców	Zakres prac remontowych
1.	Barciany, ul. Kościuszki 7/2	1	- Kominy ponad dachem częściowo zniszczone – do naprawy, - Brak wylazu dachowego – należy wykonać, - Brak wentylacji w pomieszczeniu z piecem – należy wykonać.
2.	Barciany, Plac Wolności 1/2	1	- Kominy ponad dachem częściowo zniszczone - do remontu,
3.	Barciany, Plac Wolności 1/3		- Kominy ponad dachem częściowo zniszczone - do remontu,
4.	Błędowo 1/2	1	- Kominy ponad dachem do remontu,
5.	Błędowo 3/1	1	- Kominy ponad dachem do remontu,
6.	Błędowo 3/7	1	- Kominy ponad dachem do remontu,
7.	Drogosze 16/2	1	- Kominy ponad dachem do remontu,
8.	Drogosze 16/3	1	- Kominy ponad dachem do remontu,
9.	Drogosze 33/2	1	- Kominy ponad dachem do remontu, - Brak wentylacji w dwóch pomieszczeniach z piecami – należy wykonać.
10.	Drogosze 33/3	1	- Kominy ponad dachem do remontu, - Brak wentylacji w dwóch pomieszczeniach z piecami – należy wykonać.
11.	Drogosze 33/4	1	- Kominy ponad dachem do remontu, - Brak wentylacji w dwóch pomieszczeniach z piecami – należy wykonać.
12.	Drogosze 55/3	1	- Kominy ponad dachem do remontu, - Brak wylazu dachowego – należy zamontować, - Brak wentylacji w pomieszczeniu z piecami szt. 2 – należy wykonać.



WÓJT GMINY BARCIANY

13.	Drogosze 55/4	1	- Kominy ponad dachem do remontu, - Brak wyłazu dachowego – należy zamontować, Brak wentylacji w pomieszczeniu z piecami szt. 2 – należy wykonać.
14.	Moruny 2/1	1	- Kominy ponad dachem do remontu,
15.	Podławki 2/1	1	- Kominy ponad dachem do remontu,
16.	Podławki 2/4	1	- Kominy ponad dachem do remontu,
17.	Podławki 8A/2	1	- Kominy ponad dachem do remontu,
18.	Rowy 3/2	1	- Kominy ponad dachem w stanie dobrym,
19.	Radosze 37/3	1	- Kominy ponad dachem w stanie dobrym, - Brak wentylacji w pomieszczeniu z piecem – należy wykonać.
20.	Sławosze 3/2	1	- Kominy ponad dachem w stanie dobrym, Wyjście na dach niedostępne – należy wykonać,
21.	Stary Dwór Barciański 9/3	1	- Kominy ponad dachem do remontu, - Wyjście na dach niedostępne – należy wykonać,
22.	Stary Dwór Barciański 11/1	1	- Kominy ponad dachem do remontu,
23.	Stary Dwór Barciański 11/2	1	- Kominy ponad dachem do remontu,
24.	Stary Dwór Barciański 11/3	1	- Kominy ponad dachem do remontu,
25.	Maciejki 4/2		- Kominy ponad dachem częściowo zniszczone - do remontu, - Wyjście na dach niedostępne – należy wykonać,
26.	Górki 3/2		- Kominy ponad dachem do remontu, - Wyjście na dach – niedostępne – należy wykonać,
	RAZEM:	26	

Uwaga: Wyłazy dachowe należy zamontować w bliskiej odległości od komina.

WÓJT GMINY
Kamińska
Marta Kamińska